



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie

NHŚ.9022.5.5.2026
Wąbrzeźno, 13 marca 2026 r.

Miejski Zakład
Energetyki Ciepłej,
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 8A
87-200 Wąbrzeźno

Dotyczy: oceny zbiorczej rocznej jakości wody na Pływalni Miejskiej im. Pawła Bączyńskiego w Wąbrzeźnie, za rok 2025

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416), § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230) oraz po przeanalizowaniu:

- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach;
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią;
- zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metod referencyjnych analiz;
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wąbrzeźnie przed wydaniem oceny,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie

stwierdza przydatność wody do kąpieli na terenie Pływalni Miejskiej im. Pawła Bączyńskiego w Wąbrzeźnie, ul. Matejki 2a, woda spełnia wymagania fizykochemiczne i mikrobiologiczne określone w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

Ocena zbiorcza roczna pływalni obejmowała wymagania, o których mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230). Zakres badanych parametrów obejmował: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C po 48 godz., Legionella, potencjał redox, pH, chlor wolny, mętność, chlor związany, chloroform, Σ THM, azotany, utlenialność.

Częstotliwość pobierania próbek wody doprowadzanej do pływalni, wprowadzanej do niecki basenowej, w nieckach basenowych oraz z natrysków prowadzona była przez zarządzającego pływalnią zgodnie z załącznikiem nr 3 ww. rozporządzenia. Zgodnie z § 3 cytowanego wyżej rozporządzenia, zarządzający pływalnią na podstawie bieżącej obserwacji dokumentował spostrzeżenia oraz podejmował czynności w celu zapewnienia odpowiedniej jakości wody w nieckach basenowych. Ponadto dokumentował nadzór pracy urządzeń oraz rejestrował wyniki pomiaru jakości wody na pływalni.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wąbrzeźnie
ul. 1 Maja 46 | 87-200 Wąbrzeźno
+48 56 688 17 55
sekretariat.psse.wabrzezno@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-60731-78219-RCIBE-29

Badania jakości wody z pływalni przeprowadzone w ramach nadzoru sanitarnego wykonane były przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Toruniu. W ramach kontroli wewnętrznej pobór prób oraz badanie wody na pływalni wykonywane były na zlecenie zarządzającego pływalnią przez Laboratorium Centralne Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Spółka z o.o. w Grudziądzu.

Na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych próbek wody pobranych przez zarządzającego pływalnią oraz w ramach nadzoru sanitarnego stwierdzono podwyższoną wartość:

▶ parametru mikrobiologicznego Legionella sp. w ilości:

- 1000 jtk/100 ml w wodzie ciepłej pobranej ze stałego punktu monitoringowego: natrysk w szatni szkolnej.

Najwyższa dopuszczalna liczba mikroorganizmów Legionella sp. nie powinna przekraczać 100 jtk/100 ml w wodzie ciepłej pobieranej z natrysków.

▶ parametru fizykochemicznego chloroform w ilości:

- 0,062 mg/l w wodzie wprowadzanej do niecki małej z systemu cyrkulacji,

- 0,062 mg/l w wodzie wprowadzanej do niecki dużej z systemu cyrkulacji,

- 0,067 mg/l w wodzie z niecki małej,

- 0,068 mg/l w wodzie z niecki dużej.

Najwyższy dopuszczalny poziom stężenia chloroformu nie powinien przekraczać 0,03 mg/l.

W związku z podwyższoną wartością parametru fizykochemicznego w zakresie chloroformu oraz parametru mikrobiologicznego Legionella sp. w natrysku, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie wszczął postępowania administracyjne mające na celu wyegzekwowanie poprawy jakości wody w zakresie kwestionowanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych. Zgodnie z powyższym, zarządca pływalni podjął natychmiastowe działania naprawcze mające na celu poprawę jakości wody oraz przeprowadził badania w ramach kontroli wewnętrznej. Przedłożone sprawozdania z badań nie potwierdziły przekroczeń powyższych parametrów, tym samym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie umorzył wszczęte postępowania administracyjne.

Stwierdzone przekroczenia parametru chloru związanego nie stanowiło bezpośredniego zagrożenia dla osób kąpiących się, wskazują jednak na potrzebę wyregulowania procesów uzdatniania.

Wyniki kolejnych badań wody basenowej wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej nie wykazywały przekroczeń norm sanitarnych.

Zgodnie z wynikami prowadzonych badań i pomiarów woda na terenie Pływalni Miejskiej im. Pawła Bączyńskiego w Wąbrzeźnie, ul. Matejki 20 spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia

z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

Z wyrazami szacunku

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wąbrzeźnie
Małgorzata Szreter
/dokument podpisany elektronicznie/

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. Adresat (e-Doręczenia)
2. Gmina Miasto Wąbrzeźno (e-Doręczenia)
3. a/a – egz. nr 1

[RODO] W związku z art. 13-14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 s.1) informujemy, iż Administratorem Danych Osobowych („ADO”) jest Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie z siedzibą przy ul. 1 Maja 46 w Wąbrzeźnie. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań przypisanych organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej na mocy ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i innych ustawach szczególnych. Wszystkie pytania i wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych drogą elektroniczną: iod.psse.wabrzezno@sanepid.gov.pl lub pod numerem telefonu 56 688 17 55. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia w każdym momencie udzielonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pełna klauzula informacyjna opisująca, w jaki sposób Państwa dane osobowe są przez PPIS w Wąbrzeźnie przetworzone dostępna jest na stronie internetowej <https://www.gov.pl/web/psse-wabrzezno/ochrona-danych-osobowych>.